

Azienda Gardesana Servizi

Protocollo Uscita Nr. 0002475/20

Del 18/03/2020



U0002475/20



da citare sempre nella risposta

POSTA CERTIFICATA

(valida agli effetti di legge ai sensi del
comma 1 dell'art. 4 del DPR
11 febbraio 2005 n. 68)

Spett.le

POLIVER SPA

poliverspa@pec.it

Spett.le

GEORICERCHE SRL

georicerchesrl@planetpec.it

e p.c. Spett.le

PROVINCIA DI VERONA

Settore Ambiente

ambiente.provincia.vr@pecveneto.it

e p.c. Spett.le

COMUNE DI DOLCE'

info@pec.comunedolce.it

e p.c. Spett.le

A.R.P.A.V.

Ddapvr@pec.arpav.it

OGGETTO: POLIVER SPA, sita in **Via Sottomori, 485/A nel Comune di Dolcè (VR)**. Risposta alle richieste di integrazioni ricevuta in data 19.11.2019 prot. 0061949

In relazione alla documentazione pervenuta con prot. 1544\20 del 18\02\2020 in risposta alle richieste di integrazioni formulate dalla Provincia di Verona in data 19.11.2019 prot. 0061949, AGS intende precisare quanto segue:

- AGS ha emesso il parere preventivo per l'allacciamento alla fognatura e contestuale realizzazione di un impianto di trattamento acque di prima pioggia provenienti dal piazzale distribuzione carburante ed area carico-scarico con prot. n.9554\19 del 19\12\2019 (che si allega) a seguito di richiesta da parte della ditta e dopo aver ricevuti gli aggiornamenti documentali richiesti;
- nel parere di cui sopra AGS ha prescritto l'installazione di un sistema di trattamento per acque meteoriche di prima pioggia per i reflui derivanti dal dilavamento dell'area adibita a distribuzione carburanti ed un sistema di

A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .

Via 11 Settembre n. 24 - 37019 Peschiera del Garda (Vr) - TEL. 045.6445211 - e-mail: ags@ags.vr.it . sito internet: www.ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 - Partita IVA: 01855890230 - Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. - FAX 045.6445299
NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 - PEC: ags@pec.ags.vr.it

trattamento delle acque di dilavamento (prima e seconda pioggia) derivanti dall'area di carico\scarico materia prima;

- Con Prot. n.1544\20 del 18\02\2020 la Ditta ha notificato agli enti interessati le integrazioni richieste dalla Provincia di Verona in data 19.11.2019 prot. 0061949 specificando che verrà disposta l'installazione di un solo impianto di trattamento delle acque di prima pioggia per tutte le aree soggette all'art. 39 delle NTA del PTA, diversamente da quanto indicato nel parere preventivo AGS (prot. n.9554\19 del 19\12\2019).

Pertanto, si resta in attesa di ricevere una relazione che motivi la variazione dei trattamenti rispetto al parere preventivo già emesso.

Inoltre, si ricorda che AGS dovrà modificare e/o integrare il parere preventivo di sua competenza prot. n.9554\19 del 19\12\2019 in funzione della valutazione in conferenza dei servizi.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
(ing. Carlo Alberto Voi)



P&S/SA/ss
Area Potabilità & Scarichi
Mail: industriali@ags.vr.it
Tel: 045/6445261
Coordinatore area Gestionale
Michele Cimolini