

data istanza	pratica	Comune	descrizione	L.R. 24/91	D.lgs 42/04	esito
26/11/18	VR1276	Monteforte d'Alpone	LMT cavo interrato e nuova cabina	x	x	PARERE FAVOREVOLE.
22/01/19	VR1286	Bardolino	LMT interrata_sostituzione	x	x	PARERE FAVOREVOLE CON LA PRESCRIZIONE che gli interventi - ricadendo in area di connessione naturalistica - siano realizzati con l'utilizzo dell'ingegneria naturalistica (art. 48 NT del PTCP).
28/01/19	VR1287	Veronella	LMT cavo interrato e nuova cabina	x		SI SOSPENDE per la dichiarazione comunale di conformità urbanistica e non sottrazione degli standard della cabina.
29/01/19	VR1288	Castel d'Azzano	LMT cavo interrato e nuova cabina	x		SI SOSPENDE per la dichiarazione comunale di conformità urbanistica e non sottrazione degli standard della cabina.
31/01/19	VR1289	San Bonifacio	LMT cavo interrato e nuova cabina	x	x	PARERE FAVOREVOLE.
05/02/19	VR1290	Bardolino	LMT interrata_sostituzione	x	x	PARERE FAVOREVOLE. Si trasmette la pratica alla Soprintendenza in quanto l'intervento non risulta ascrivibile al punto A15 dell'allegato A del DPR 31/17.
11/02/19	VR1291	Malcesine	LMT cavo interrato e nuova cabina	x	x	SI SOSPENDE LA TRASMISSIONE ALLA SOPRINTENDENZA in attesa : - della dichiarazione della compensazione ambientale sia per la cabina che per il tratto di cavo interrato non ricadente lungo la strada; -della relazione paesaggistica che dovrà essere comprensiva anche della documentazione inerente la cabina; - della dichiarazione di non necessità della VINCA. L'autorizzazione sarà rilasciata con le seguenti prescrizioni: -che la porta e le prese d'aria della cabina siano tinteggiate color legno e che la copertura sia di colore marrone scuro; - dovranno essere recepite le prescrizioni viabiliste recepite da pratica collegata BT trasmessa al settore viabilità
12/02/19	A543	Grezzana	Variante alla linea elettrica e inserimento nuova cabina di progetto	x		SI SOSPENDE l'istanza in quanto manca la valutazione della compensazione relativa al corridoio ecologico (artt. 47, 49 e 50 delle NT del PTCP) e la dichiarazione di conformità urbanistica del Comune. Si precisa che non è necessario l'invio della stessa in Soprintendenza, in quanto il parere per l'autorizzazione paesaggistica è già stata trasmesso dal Comune e è già comprensivo della valutazione paesaggistica della cabina .

13/02/19	A544	Verona	Variante alla linea elettrica e inserimento nuova cabina di progetto	x	PARERE FAVOREVOLE CON LA PRESCRIZIONE di comunicare a Arpav e Provincia la messa in esercizio della cabina e di effettuare, dopo la messa a regime, le misurazioni del campo magnetico nell'abitazione sovrastante la cabina. Gli esiti delle misurazioni andranno inviate ad ARPAV e Provincia. Si precisa che non è necessario l'invio della stessa in Soprintendenza in quanto la richiesta di parere per l'autorizzazione paesaggistica è già stata trasmessa dal Comune.
03/12/18	VR1279	Valeggio	LMT cavo interrato e nuova cabina	x	PARERE FAVOREVOLE con le seguenti prescrizione: dovrà essere mantenuta anche la barriera arbustiva prevista lungo il perimetro dell'area destinata all'impianto. Per la siepe arbustiva dovrà essere prevista un'essenza autoctona così come per i due soggetti arborei proposti. Gli stessi inoltre dovranno essere a medio fusto e già adeguatamente sviluppati sia in termini di fusto che di chioma, come rappresentati nelle tavole integrative.
05/09/18	1262/Z	Ronco all'Adige	LMT in cavo interrato e nuova cabina	x x	PARERE FAVOREVOLE con la prescrizione che la sistemazione perimetrale arboreo/ arbustiva sia estesa verso est in modo tale da mitigare anche il lato della cabina che si trova in direzione di via Piattadella.
11/10/18	VR1268	Sant'Ambrogio di Valpolicella e Fumane	LMT interrata e aerea e nuovo PTP	x x	La pratica è stata riesaminata nella commissione odierna. Si è dato atto che nell'incontro con i tecnici di e-distribuzione si è convenuto che non vi è altra possibilità di interramento della linea elettrica, come richiesto in precedente commissione del 26 marzo 2019, pertanto SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE con le prescrizioni che la linea aerea in variante per i tratti boschivi o di cospicua presenza di soggetti arborei e di versante dovranno essere utilizzati pali di colore marrone scuro opaco.