

PROVINCIA DI VERONA

**Area manutenzione del patrimonio edilizio e rete viaria provinciale
Servizio programmazione, controllo, amministrazione
Unità operativa concessioni ed autorizzazioni**

Pagina 1/1

All'A.R.P.A.V.
Dipartimento provinciale di Verona
PEC dapvr@pec.arpav.it

Alla Regione Veneto
Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione Bacino Idrografico Adige Po
Sezione di Verona
PEC geniocivilevr@pec.regione.veneto.it

Alla Regione Veneto
Area tutela e sviluppo del territorio
U.O. Forestale Ovest (Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)
PEC forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it

Ai commissari provinciali incaricati

e pc Spett.le e-distribuzione s.p.a.
Distribuzione Territoriale Rete Triveneto
Progettazione Lavori e Autorizzazioni
PEC e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

e pc Spett.le AGSM spa
PEC patrimonio@pec.agsm.it



OGGETTO: verbale della Commissione provinciale in materia di linee ed impianti elettrici sino a 150.000 volt n. 8/2017.

Trasmetto in allegato il verbale della riunione del 21 dicembre 2017.

La presente vale per i richiedenti come comunicazione dell'esito delle pratiche esaminate e in particolare come sospensione ove espressamente disposta.

Distinti saluti.

Il presidente
ing. Carlo Poli

Ufficio responsabile del procedimento		U.O. Concessioni ed Autorizzazioni	
indirizzo	via delle Franceschine, 10 - 37122 Verona	codice fiscale / partita IVA	00654810233
responsabile	Ing. Carlo Poli	web	www.provincia.vr.it
Istr. amm.vo	Dott.ssa Elena Zancanaro	web fornitori	
telefono	'0459288961	allegati n.	verbale
e-mail	elena.zancanaro@provincia.vr.it		



PROVINCIA DI VERONA

SEDUTA N. 8/2017 DELLA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE
IN MATERIA DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI SINO A 150.000 VOLT


In data 21/12/2017 alle ore 9,50 si è riunita la Commissione tecnica provinciale¹ in materia di linee ed impianti elettrici sino a 150.000 volt

Presiede: ~~Pietro Luca Zecchetti~~ CARLO POLI
Segretario verbalizzante: Elena Zancanaro


COMPONENTI	ENTE	ENTRA ORE	ESCE ORE	FIRMA
Pietro Luca Zecchetti	Provincia di Verona			<i>Pietro Luca Zecchetti</i>
Francesca Predicatori	ARPAV		<u>11,60</u>	<i>Francesca Predicatori</i>
Matteo Bellodi	ARPAV			
Corrado Crivellaro	Regione Veneto - Genio civile			<i>Corrado Crivellaro</i>
Michele Cappelletti	Regione Veneto - Forestale			<i>Michele Cappelletti</i>
Elisabetta Gasparrini	Provincia di Verona	<u>10,40</u>		<i>Elisabetta Gasparrini</i>
Paolo Zecchinelli	Provincia di Verona	<u>11,15</u>	<u>10,40</u> <u>11,35</u>	<i>Paolo Zecchinelli</i>
Giovanni Borini	Provincia di Verona			<i>Giovanni Borini</i>
Stefano Brunelli	Provincia di Verona	<u>10,30</u>	<u>11,10</u>	<i>Stefano Brunelli</i>
Luca Mattiello	Provincia di Verona			
Massimo Da Ronco	Provincia di Verona			
Alberto Marcotto	Provincia di Verona			
Maurizio Peloso	Provincia di Verona			

Ing. CARLO POLI PROVINCIA DI VERONA 10,15
LA SEDUTA SI È CONCLUSA 11,00 ALE ORE 12,20
IL DIRIGENTE Ing. Carlo Poli

¹ Istituita con deliberazione della Giunta provinciale n. 154 del 1/08/2002 e precisata con deleghe prot. Prov. 11948 del 13/02/2017 e 35634 del 27/04/2017.




n.	richiedente	protocollo istanza	data istanza	pratica	Comune	descrizione	L.R. 24/91	D.lgs 42/04	D.lgs 387/03	esito
1	E-distribuzione	98099	17/11/17	BT 54/17	Isola della Scala	BT cavo interrato		x sempl.		Paesaggio: parere FAVOREVOLE
2	E-distribuzione	98623	21/11/17	BT 56/17	Legnago	BT cavo interrato e aereo		x sempl.		SOSPESA: in attesa di verifica della posizione dell'intervento rispetto alla zona SIC e corridoio ecologico e della VINCA
3	E-distribuzione	99504	23/11/17	L/MT VR18-05	Bosco Chiesanuova	L/MT cavo interrato e aereo e PTP_sostituzione	x	x		Paesaggio: parere FAVOREVOLE con prescrizione che per tutti i tratti siano utilizzati pali in colore marrone scuro opaco Da rivedere per necessari accertamenti sulla distanza dei pali in progetto dalle sedi stradali provinciali
8	E-distribuzione	95237	09/11/17	L/MT VR18_02	Bosco Chiesanuova	L/MT cavo interrato e aereo_sostituzione	x	x		Paesaggio: parere FAVOREVOLE con prescrizione che per tutti i tratti siano utilizzati pali in colore marrone scuro opaco Da rivedere per necessari accertamenti sulla distanza dei pali in progetto dalle sedi stradali provinciali



Commissione tecnica in materia di linee ed impianti elettrici sino a 150.000 volt

Verbale n. 8 della seduta del 21.12.2017


9	AGSM	103196	05/12/17	A522C	Verona	LMT cavo interrato e nuova cabina	x	x sempl.	Paesaggio: parere FAVOREVOLE con prescrizione che la cabina sia tinteggiata dello stesso colore della siepe
11	E-distribuzione	97274	16/11/17	LMT VR18_04	Bosco Chiesanuova	LMT	x	x	Paesaggio: parere FAVOREVOLE con prescrizione che per tutti i tratti siano utilizzati pali in colore marrone scuro opaco
12	E-distribuzione	84012	05/10/17	LMT 1192z	Povegliano V.se	LMT cavo interrato e nuova cabina	x		FAVOREVOLE
13	E-distribuzione	85957	12/10/17	LMT 1193z	San Pietro di Morubio	LMT cavo interrato e nuova cabina	x		FAVOREVOLE
17	E-distribuzione	96350	14/11/17	LMT VR1803	Bosco Chiesanuova e Erbezzo	LMT cavo interrato e aereo_sostituzione	x	x	Paesaggio: parere FAVOREVOLE con prescrizione che il tratto n. 4 sia interamente interrato e che per i rimanenti tratti siano utilizzati pali in colore marrone scuro opaco

Il Presidente

 Ing. Paolo Pol

Verbale n. 8 della seduta del 21.12.2017

18	E-distribuzione	104407	07/12/17	LMT VR1806	Bosco Chiesanuova	L/MT cavo interrato e aereo_sostituzione	x	x		Paesaggio: parere FAVOREVOLE con prescrizione che per tutti i tratti siano utilizzati pali in colore marrone scuro opaco Da rivedere per necessari accertamenti sulla distanza dei pali in progetto dalle sedi stradali provinciali
20	E-distribuzione	104430	07/12/17	BT 60/17	Soave	BT cavo e cabina	x semp.			Paesaggio: parere FAVOREVOLE
22	E-distribuzione	101456	29/11/17	LMT 1201/z	San Bonifacio e Arcole	LMT nuova cabina e allacciamento	x			FAVOREVOLE
23	E-distribuzione	87668	17/10/17	LMT 1195/z	Valeggio SM	LMT linea aerea	x			SOSPESA: in attesa nulla osta del Comune
riesame	E-distribuzione	66515	02/08/17	LMT 1175/z	Fumane	LMT cavo interrato per allacciamento cabina "Cesari"	x	x		si prende atto del superamento della condizione sospensiva per l'arretamento del palo

Il presidente
ing. Roberto Pignatelli



Commissione tecnica in materia di linee ed impianti elettrici sino a 150.000 volt

Verbale n. 8 della seduta del 21.12.2017

riesame	E-distribuzione	77619	14/09/17	LMT 1189/z	Peschiera DG	LMT per allacciamento cabina denominata "HOTEL VISION".	x	x	x scmpl.	parere FAVOREVOLE con prescrizione: si conferma la prescrizione di sfruttare il dislivello planaltimetrico per incassare la cabina adottando una mascheratura della parte eccedente della stessa in modo che sia mitigato l'intervento.
---------	-----------------	-------	----------	------------	--------------	---	---	---	-------------	---

Il presidente
ing. 